



Information omkring el-installationer i hallerne



Stikkontakter der er forbundet til lyset er påskrevet: LYS




Stikkontakter med tilsluttet strøm er afmærket med et kryds



16 A / 400 V



32 A / 400 V




64 A / 400 V

Information omkring el-installationer i hallerne



Vores eventgrej indeholder 2 x 16 A byggetavler



Vores eventgrej indeholder 2 x ledningstromler

Vores eventgrej indeholder 2x skarvkabler: 3 faser, 10 m



Vær obs på, at porten i hal 9 deaktiveres, hvis man trykker på den røde knap. Den aktiveres igen ved at skrue på den til den hopper ud. Porten styres altså ved hjælp af den sorte knap.